

# Veřejná vyhláška

## Městský úřad Opočno odbor výstavby

Kupkovo nám.247, 517 73 Opočno, tel.494669628, fax.494668101 email:stepan@mu.opocno.cz

Č.j.: MUO 1999/2009/OV/DŠ/4

27. listopadu 2009

Spisový znak: 328

Skartační znak: A/5

Úředně oprávněná osoba: Ing.Dalibor Štěpán

# ROZHODNUTÍ

Obec České Meziříčí, IČ 274810, se sídlem Boženy Němcové čp.61, 517 71 České Meziříčí, jednající starostou obce, panem Josefem Panenkou, zastoupená na základě plné moci společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČ 48172898, se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, 500 03 Hradec Králové, podala dne 14.10.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění souboru staveb „**Kanalizace a ČOV**“ v obci a k.ú. České Meziříčí, obsahujícího gravitační a výtlačné kanalizační stoky s odbočkami pro domovní kanalizační přípojky, jedenáct podzemních čerpacích stanic s kabelovými přípojkami nízkého napětí, sdružený objekt biologické čistírny odpadních vod pro 1950 EO se sociálním a administrativním zázemím pro personál, s vodovodní přípojkou a zemní kabelovou přípojkou nízkého napětí, se zpevněnými plochami, oplocením a s přístupovou pozemní komunikací. Součástí dokumentace pro územní řízení je i odstranění částí stávající kanalizace a vyvolané přeložky dotčených inženýrských sítí.

Městský úřad Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle §13 odst. 1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších platných právních předpisů ( dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona

## **územní rozhodnutí o umístění souboru staveb**

*„Kanalizace a ČOV“ v obci a k.ú. České Meziříčí, obsahujícího tyto stavební objekty:*

### **Kanalizace:**

- SO 001 Kanalizace – povodí stoky A
- SO 002 Kanalizace – povodí stoky B
- SO 003 Čerpací stanice – povodí stoky A
- SO 004 Čerpací stanice – povodí stoky B
- SO 005 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky A
- SO 006 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky B
- SO 007 Přeložky inženýrských sítí
- SO 008 Odstranění stávající kanalizace

### **Čistírna odpadních vod**

- SO 101 Příprava území
- SO 102 Čerpací stanice
- SO 103 Sdružený objekt
- SO 104 Biologický stupeň čištění

SO 105 Měrný objekt na odtoku  
SO 106 Spojovací potrubí  
SO 107 Terénní a sadové úpravy  
SO 108 Oplocení  
SO 109 Vozovky a zpevněné plochy  
SO 110 Venkovní osvětlení  
SO 111 Vodovodní přípojka  
SO 112 Přípojka NN

**Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších platných právních předpisů ( dále jen správní řád):**  
Obec České Meziříčí

**Popis souboru staveb, jeho členění a umístění na pozemcích v k.ú. České Meziříčí:**

## **Kanalizace**

Členění stavby na stavební objekty:

SO 001 Kanalizace – povodí stoky A  
SO 002 Kanalizace – povodí stoky B  
SO 003 Čerpací stanice – povodí stoky A  
SO 004 Čerpací stanice – povodí stoky B  
SO 005 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky A  
SO 006 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky B  
SO 007 Přeložky inženýrských sítí  
SO 008 Odstranění stávající kanalizace

Páteř kanalizace je tvořena dvěma kanalizačními stokami „A“ a „B“ (povodí stoky A, polypropylenové kanalizační trouby DN 400 – DN 250 v celkové délce 4 046,2 m a povodí stoky B, polypropylenové kanalizační trouby DN 400 – DN 250 v celkové délce 2 827,3 m) vedenými po obou březích toku Dědina. Kanalizační stoky jsou gravitační s krátkými úseky výtlačků v místech nedostatečného spádu, kde budou odpadní vody přečerpávány do dalších gravitačních úseků kanalizace pomocí celkem 11 ks podzemních čerpacích stanic na celé trase kanalizace. Podzemní čerpací stanice budou umístěny do pozemních komunikací. Na kanalizační stoce „A“ bude umístěno 7 ks podzemních čerpacích stanic, na kanalizační stoce „B“ budou umístěny 4 ks podzemních čerpacích stanic. Napojení čerpacích stanic na zdroj elektrické energie bude zajištěno kabelovou přípojkou NN vždy z nejbližšího stávajícího zdroje. Každá čerpací stanice bude vybavena dvěma ponornými kalovými čerpadly. Na kanalizačním potrubí budou v lomových bodech umístěny lomové šachty, v místech soutoku dvou a více stok budou osazeny soutokové šachty a na rovných úsecích stok budou po 50ti metrech osazeny revizní šachty.

Kanalizace bude vedena po veřejných pozemcích, část bude vedena po pozemcích soukromých. Kanalizace je z velké části řešena jako jednotná. Budou využity stávající úseky dešťové kanalizace a zatrubněného potoka. Úseky kanalizace, které jsou dnes zaústěny do zatrubněného potoka, budou nově zaústěny do nové kanalizace, jejíž vody budou dále vedeny kanalizační stokou na ČOV. Křížení kanalizačních stok s vodním tokem Dědina bude provedeno protlakem. V místech, kde se v trase nové navržené kanalizační stoky nachází stávající nevyhovující kanalizace, bude odstraněna nebo částečně vybourána a zbývající část zafoukána popílkem. Celkem bude odstraněno 70 m stávající kanalizace. Odpadní vody budou přivedeny na novou mechanicko – biologickou ČOV.

## **Popis trasy kanalizace:**

Kanalizační Stoka A – 1. část DN 400, o celkové délce 1 094,23 m, bude vedena od čerpací stanice ČS<sub>A1</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí po pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí, dále protlakem pod vodním tokem Dědina, chránička DN 600, délka 17,4m, na pozemku parc.č. 33/1 v k.ú. České Meziříčí a dále po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, až k revizní šachtě Š<sub>A4</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí.

Na revizní šachtu Š<sub>A4</sub> bude napojena stávající kanalizace, vedená po pozemku parc.č. 483 a parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí. Na této stávající kanalizaci bude osazena revizní šachta Š<sub>A21</sub>, na pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí, na kterou bude napojena Stoka A2, DN 250, o celkové délce 176,66 m, vedená po pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí a ukončena v revizní šachtě Š<sub>A25</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí.

Dále na revizní šachtu Š<sub>A4</sub> bude napojena nová Stoka A1, DN 250, o celkové délce 98,93 m, vedená po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, ukončená v revizní šachtě Š<sub>A12</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí.

Od revizní šachty Š<sub>A4</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, bude vedena Stoka A – 1. část, DN 400, délka 1 094,23 m, po pozemku parc.č. 33/6 a parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, až k čerpací stanici ČS<sub>A2</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí. Tato čerpací stanice bude napojena na novou kabelovou přípojku NN, vedenou po pozemku parc.č. 499.

Od ČS<sub>A2</sub> bude STOKA A -1. část, vedena po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí až k revizní šachtě Š<sub>A16</sub> na kterou bude napojena stávající kanalizace vedená po pozemcích parc.č. 614 a parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí, až k revizní šachtě Š<sub>A31</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí.

Od revizní šachty Š<sub>A31</sub> bude vedena nová kanalizační Stoka A3, DN 250, o celkové délce 289,17 m, na které bude umístěna čerpací stanice ČS<sub>A7</sub>, umístěná na pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí, po pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí, až k revizní šachtě Š<sub>A38</sub>, kde bude stoka ukončena. K čerpací stanici bude vedena nová kabelová přípojka NN, vedená po pozemku parc.č. 475/1 v k.ú. České Meziříčí.

Od revizní šachty Š<sub>A16</sub> bude STOKA A – 1.část vedena po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, až k čerpací stanici ČS<sub>A3</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, pro kterou bude vedena kabelová přípojka NN, po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, až k čerpací stanici.

Od ČS<sub>A3</sub> bude STOKA A – 1. část vedena po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí až k revizní šachtě Š<sub>A22</sub>, na kterou bude napojená stávající kanalizace, vedená po pozemku parc.č. 651 v k.ú. České Meziříčí.

Od revizní šachty Š<sub>A22</sub> bude STOKA A – 1. část vedena po pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, až k revizní šachtě Š<sub>A31</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí, na kterou bude napojena stávající kanalizace.

Na revizní šachtu Š<sub>A31</sub> bude napojena Stoka A4, DN 400, délka 6,07 m, včetně výústního objektu na pozemek parc.č. 33/1 v k.ú. České Meziříčí. Od této revizní šachty bude Stoka A – 1.část vedena po pozemku parc.č. 499, parc.č. 748/2 a parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí, až k ČS<sub>A4</sub>, umístěné na pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí.

Stoka A – 2. Část DN 250, o celkové délce 1 839,17 m bude vedena po pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí. Na této stoce bude umístěna ČS<sub>A4</sub> a ČS<sub>A5</sub> a lomové šachty Š<sub>A37</sub> až Š<sub>A76</sub>. Čerpací stanice ČS<sub>A4</sub> bude umístěna na pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni křižovatky s komunikací parc.č. 17 v k.ú. České Meziříčí. K této ČS bude vedena přípojka NN po pozemku parc.č. 7621 v k.ú. České Meziříčí. DO ČS<sub>A4</sub> bude napojen kanalizační řad, vedený po pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí, až k ČS<sub>A5</sub>. ČS<sub>A5</sub> bude umístěna na pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni pozemku parc.č. 1068 v k.ú. České Meziříčí. Přípojka NN pro ČS<sub>A5</sub> bude vedena po pozemku parc.č. 762 v k.ú.

České Meziříčí. Na úrovni pozemku parc.č. 839 v k.ú. České Meziříčí, bude na stoku A připojena stoka A6, DN 250 o délce 58,0 m . Stoka A6 bude vedena po pozemcích parc.č. 834/2, parc.č. 839 a 762 v k.ú. České Meziříčí. Stoka A – 2. část bude ukončena šachtou Š<sub>A</sub>76 na pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni objektu čp. 43 v Českém Meziříčí.

Stoka A5, DN 250, o délce 483,94 m, s lomovými šachtami Š<sub>A5</sub>1 až Š<sub>A5</sub>11, bude napojena na ČS<sub>A</sub>4. Vedena bude po pozemcích parc.č. 762 a parc.č. 17 v k.ú. České Meziříčí. Na pozemku parc.č. 17 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni pozemku parc.č. 16 v k.ú. České Meziříčí, za lomovou šachtou Š<sub>A5</sub>3, bude umístěna ČS<sub>A</sub>6, ke které bude vedena přípojka NN po pozemku parc.č. parc.č. 17 v k.ú. České Meziříčí. Stoka A5 bude ukončena na úrovni objektu čp. 71 šachtou Š<sub>A5</sub>11.

Stoka B - 1 Část DN 400, délky 975,81 m bude vedena od ČS<sub>A</sub> 1, umístěné na pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí, po pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí, až na křižovatku s ulicí Mochovská, kde bude umístěna šachta Š<sub>B</sub>9, do které bude napojena stoka B1, DN 400, délky 7,79 m s šachtou Š<sub>B</sub>1. Do šachty Š<sub>B</sub>1 bude napojena stoka stávajícího kanalizačního řadu z ulice Mochovská. Stoka B-1. část bude pokračovat od šachty Š<sub>B</sub>9 komunikací v ulici Fučíkova parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí, až k šachtě Š<sub>B</sub>26, na úroveň objektu čp. 99. Na Stoce B-1.část bude umístěna ČS<sub>B</sub>1, na pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni křižovatky s komunikací na parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí a ČS<sub>B</sub>2 na pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni objektu čp. 440. Přípojka NN k ČS<sub>B</sub>1 bude vedena po pozemcích parc.č. 260/1 a parc.č. 382 v k.ú. České Meziříčí. Přípojka k ČS<sub>B</sub>2 bude vedena po pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí.

Do této ČS<sub>B</sub>1 bude napojena stoka B2, DN 250, délky 72,66 m. Vedena bude po pozemku parc.č. 527 a parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí a ukončena bude šachtou Š<sub>B</sub>2 na úrovni objektu čp. 106.

Do šachty Š<sub>B</sub>18 bude napojena stoka B3 DN 400, délky 37,77 m a stoky stávající kanalizace z ulic Fučíkova a Nerudova přes šachtu Š<sub>B</sub>31. Stoka B3 bude vedena po pozemku parc.č. 260/1, parc.č. 589/1 a parc.č. a 33/1 v k.ú. České Meziříčí, kde bude ukončena výustním objektem.

Stoka B4, DN 400, délky 9,16 m, bude napojena na šachtu Š<sub>B</sub>21 a bude vedena po pozemcích parc.č. 260/1 a 33/1 v k.ú. České Meziříčí, kde bude ukončena výustním objektem.

Stoka B-2.část DN 300, délky 341,40 m, bude vedena od lomové šachty Š<sub>B</sub>26, umístěné na pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí, po pozemcích parc.č. 260/1, parc.č.166/9, parc.č. 284, parc.č. 166/4, parc.č. 159 a parc.č. 160 vše v k.ú. České Meziříčí, kde bude ukončena v šachtě Š<sub>B</sub>36. Do této šachty bude napojena větev stávajícího kanalizačního řadu, Stoka B6 DN 300, délky 44,41 m a Stoka B – 3.část, DN 250, délky 624,40 m. Na Stoce B – 2. Část bude umístěna ČS<sub>B</sub>3 a to na pozemku parc.č. 159 v k.ú. České Meziříčí, na úrovni objektu čp. 409, za šachtou Š<sub>B</sub>29. K této ČS<sub>B</sub>3 bude vedena přípojka NN po pozemku parc.č. 159 a parc.č. 719/3 v k.ú. České Meziříčí. Na stoce B-2.část budou dále umístěny lomové šachty Š<sub>B</sub>26 až Š<sub>B</sub>36.

Stoka B5, DN 400, délky 240,08 m, bude vedena od šachty Š<sub>B</sub>26, umístěné na pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí, po pozemku parc.č. 260/1 v k.ú. České Meziříčí. Ukončena bude šachtou Š<sub>B</sub>56, na úrovni objektu čp. 96. Na stoce B6 budou umístěny šachty Š<sub>B</sub>51 až Š<sub>B</sub>56.

Stoka B6 bude vedena po pozemcích parc.č. 160 a parc.č. 33/1 vše v k.ú. České Meziříčí. Na pozemku parc.č. 33/1 v k.ú. České Meziříčí bude umístěn výustní objekt.

Stoka B – 3.část bude vedena od šachty Š<sub>B</sub>36 po pozemcích parc.č. 160, parc.č. 155 a parc.č. 87/1 v k.ú. České Meziříčí, až k šachtě Š<sub>B</sub>51, na úroveň objektu čp. 81. Na stoce B – 3. Část budou umístěny šachty Š<sub>B</sub>36 až Š<sub>B</sub>51. Dále bude na této stoce umístěna ČS<sub>B</sub>4, na pozemku parc.č. 87/1 v k.ú. České Meziříčí a to na úrovni objektu čp. 85, za šachtou Š<sub>B</sub>46. K ČS<sub>B</sub>4 bude vedena přípojka NN po pozemku parc.č. 87/1 v k.ú. České Meziříčí.

Stoka B 1-1, DN 250, délky 75,69 m bude vedena v ulici A.Jiráska po pozemku parc.č. 260/1 a parc.č. 300/1 v k.ú. České Meziříčí a bude napojena na stávající kanalizační řad v křižovatce a ulicí Mochovská v šachtě Š<sub>B1</sub>2.

Stoka B1-2, DN 250, délky 112,69 m bude vedena v ulici Na Štěpnici, po pozemku parc.č. 369 v k.ú. České Meziříčí, od šachty Š<sub>B1</sub>8, která bude umístěna na úrovni objektu čp. 343 až k šachtě Š<sub>B1</sub>6, která bude umístěna na úrovni objektu čp. 350. Touto šachtou bude stoka napojena na stoku stávajícího kanalizačního řadu.

Stoka B1-2-1 DN 250, délky 285,31 m bude vedena částí ulice Jiráskova, po pozemku parc.č. 300/1 v k.ú. České Meziříčí, od šachty Š<sub>B1</sub>16, k šachtě Š<sub>B1</sub>12, která bude umístěna v křižovatce s komunikací spojující ulici Jiráskovu a Na Štěpnici. Do této šachty bude napojena i stoka stávající kanalizace z ulice Jiráskova. Stoka B1-2-1 bude dále pokračovat v komunikaci po pozemku parc.č. 359/1, parc.č. 359/5, parc.č. 359/2 a parc.č.359/3 v k.ú. České Meziříčí, až k šachtě Š<sub>B1</sub>7, kterou se napojí na stoku B1-2. Na stoce B1-2-1 budou umístěny šachty Š<sub>B1</sub>7 až Š<sub>B1</sub>16.

Od ČS<sub>A</sub>1, umístěné na pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí bude kanalizační stoka – přivaděč na ČOV - vedena po pozemku parc.č. 444, parc.č. 5647, parc.č. 6179 a pozemku parc.č. 5654 v k.ú. České Meziříčí, až k ČOV.

### **Čistírna odpadních vod**

Odpadní vody budou přivedeny na novou mechanicko – biologickou ČOV pro 1 950 EO, která bude umístěna na jižním okraji obce České Meziříčí po levé straně vodního toku Dědina, jihozápadně od areálu „sušky“ společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., na pozemcích parc.č. 5654 a parc.č. 5676 v k.ú. České Meziříčí v oploceném areálu, který bude napojen zpevněnou pozemní komunikací, vedenou po pozemcích parc.č. 6179, 5654, 5676 a parc.č. 5647 v k.ú. České Meziříčí, na stávající pozemní komunikaci.

#### Členění stavby na stavební objekty:

- SO 101 Příprava území
- SO 102 Čerpací stanice
- SO 103 Sdružený objekt
- SO 104 Biologický stupeň čištění
- SO 105 Měrný objekt na odtoku
- SO 106 Spojovací potrubí
- SO 107 Terénní a sadové úpravy
- SO 108 Oplocení
- SO 109 Vozovky a zpevněné plochy
- SO 110 Venkovní osvětlení
- SO 111 Vodovodní přípojka
- SO 112 Přípojka NN

#### Popis jednotlivých stavebních objektů

##### SO 102 Čerpací stanice

Na vstupu do ČOV bude na pozemku parc.č. 5654 a parc.č. 5676 v k.ú. České Meziříčí umístěna čerpací stanice odpadních vod. Pro případ dlouhodobého výpadku el. energie popř. mimořádné potřeby odrolovat celou ČOV dojde k nastoupání hadiny v sací jímce, které způsobí vzduší vody a odtok vody odtokovým potrubím do toku. Čerpací stanice bude vybavena dvěma čerpadly surové vody ovládanými automaticky dle sledování úrovně hladiny v jímce.

### SO 103 Sdružený objekt

Čerpaná odpadní voda bude dopravována výtlačným potrubím do provozního sdruženého přízemního zděného objektu o půdorysných rozměrech jednotlivých částí ( technologická a sociálně administrativní) 9,75 x 13,00 m a 6,75 x 10,00 m, o max. výšce 9,50 m, umístěného na pozemcích parc.č. 5654 a parc.č. 5676 v k.ú. České Meziříčí. Objekt bude dispozičně rozdělen na velín, sociální zázemí obsluhy a na prostor hrubého předčištění odpadních vod.

### SO 104 Biologický stupeň čištění

Hrubě předčištěné odpadní vody budou gravitačně natékat na biologické čištění. Biologické čištění bude složeno ze dvou samostatných linek aktivačních nádrží s aerobní stabilizací kalu, z dosazovací nádrže, dvojce uskladňovacích nádrží a armaturního prostoru (mezi nádržemi aktivačními a uskladňujícími).

### SO 105 Měrný objekt na odtoku

Na odtokovém potrubí z ČOV po spojení obtokového a odtokového potrubí bude v měrné šachtě osazen měrný žlab s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovacím zařízením pro stálý záznam odtékajícího množství.

### SO 106 Spojovací potrubí

Bude zahrnovat tyto části: nátok na ČOV, výtlačné potrubí z ČS na hrubé předčištění, nátok z LP na aktivační nádrže, nátok do dosazovací nádrže, obtok ČOV, odtok z ČOV, výústní objekt, vnitřní kanalizaci, kabelové trasy a potrubí vratného a přebytečného kalu.

### SO 107 Terénní a sadové úpravy

Budou spočívat v provedení násypu k zajištění ochrany před stoletou vodou, ohumusování, osetí nebezpečných ploch a vysázení okrasných dřevin.

### SO 108 Oplocení

Celý areál bude oplocen proti vniknutí nepovolaných osob plotem z drátěného pletiva na ocelových sloupcích se vstupní brankou a vjezdovou bránou.

### SO 109 Vozovky a zpevněné plochy

Vozovky a zpevněné plochy v areálu ČOV umožňují přístup k hlavním objektům. Povrch vozovky bude asfaltový. Chodníky kolem objektů budou zhotoveny z betonových dlaždic uložených do pískového lože.

### SO 110 Venkovní osvětlení

V oploceném areálu budou provedeny kabelové rozvody venkovního osvětlení se zářivkovými svítidly na osvětlovacích bezpaticových stožárech.

### SO 111 Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka pro ČOV bude napojena na pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí na vodovodní řad, vedený po pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí a vedena po pozemku parc.č. 6179, parc.č. 5654 a parc.č. 5676 v k.ú. České Meziříčí, až ke stavbě ČOV.

### SO 112 Přípojka NN

Vrchní kabelová přípojka NN pro stavbu ČOV bude napojena na stávající transformátor TS 416, umístěný na pozemku parc.č. 1413 v k.ú. České Meziříčí a vedena po stávajících podpěrných bodech nad pozemky parc.č. 1413, parc.č. 475/1, parc.č. 569, parc.č. 499, vše v k.ú. České Meziříčí, až k čerpací stanici ČS<sub>A2</sub>, která bude umístěna na pozemcích parc.č. 499 v k.ú. České Meziříčí. Od ČS<sub>A2</sub> bude vrchní kabelová přípojka NN vedena nad pozemkem parc.č. 499, parc.č.483 a parc.č. 33/1 v k.ú. České Meziříčí po stávajících

podpěrných bodech. Na pozemku parc.č. 444 v k.ú. České Meziříčí, bude kabelová přípojka vedena v zemi, po pozemcích parc.č. 444, parc.č. 5647, parc.č. 6179, parc.č. 5654 a parc.č. 5676 v k.ú. České Meziříčí, až ke stavbě ČOV.

### **Pro umístění a projektovou přípravu souboru staveb se stanoví tyto podmínky:**

1. Soubor staveb „Kanalizace a ČOV“ v obci a k.ú. České Meziříčí bude umístěn tak, jak je shora popsáno a zakresleno v ověřené grafické příloze tohoto rozhodnutí ( 3 x situace v měř.1:1000), kterou obdrží žadatel a Obecní úřad České Meziříčí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako jeho přílohu.
2. Projektová dokumentace musí být vypracována projektantem v rozsahu příl.č.1 vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (mj. včetně zapracování případných podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů ).
3. Stavba bude splňovat, ve všech parametrech požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. V opačném případě by bylo nezbytné nejdříve žádat o povolení výjimky z příslušného ustanovení uvedené vyhlášky.
4. Součástí dokladové části projektové dokumentace musí být i stanoviska dotčených orgánů, předložená k žádosti o územní rozhodnutí, která obsahovala podmínky pro provedení stavby ( HZS KHK, Krajská hygienická stanice KHK, odbor ŽP MěÚ Dobruška, odbor ŽP KÚ KHK, POLICIE ČR, odbor doprava a s.h. MěÚ Dobruška, oddělení rozvoje města – evidence a dokumentace památek MěÚ Dobruška).
5. Součástí projektové dokumentace musí být aktualizovaná vyjádření vlastníků nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury. Projektová dokumentace musí řešit ochranu podzemního vedení technické infrastruktury v souladu se stanovisky jejich provozovatelů a musí jim být předložena k odsouhlasení ( Královéhradecká provozní a.s., Telefonica O2, ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o.).
6. Projektová dokumentace musí být projednána a odsouhlasena a Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.
7. Souběh kanalizace s vodovodem musí být s odstupem 1,5 m ( při zahloubení kanalizace nad 2,5m s odstupem 2,5m), křížení musí být kolmé a musí být dodržena ČSN 73 6005. Projektová dokumentace, včetně detailů vodovodní přípojky pro ČOV musí být předložena k odsouhlasení provozovateli vodovodu. V dokumentaci pro stavební povolení musí být jednoznačně určen budoucí provozovatel stavby.
8. Projektová dokumentace musí obsahovat návrh dopravního omezení při provádění stavby, odsouhlasené Krajským ředitelstvím Policie Východočeského kraje, územní odbor vnější služby Rychnov nad Kněžnou. Případná přechodná úprava dopravního značení podléhá rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dobruška.
9. Projektová dokumentace musí obsahovat detailní situaci, v níž budou metrově vyčísleny zábery v jednotlivých komunikacích a jim přilehlých pozemcích. Před zahájením řízení o povolení stavby musí být mezi správcem silničních pozemků ( SÚS Královéhradeckého kraje) a investorem uzavřena smlouva o omezení užívání nemovitosti.

10. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí, během jeho platnosti, musí stavebník požádat o stavební povolení na stavbu přístupové účelové pozemní komunikace k areálu ČOV, pokud tato bude veřejně přístupná, u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dobruška, pokud bude veřejně nepřístupná, pak stavební povolení spadá do kompetence zdejšího stavebního úřadu. U toho rovněž musí stavebník v době platnosti územního rozhodnutí požádat o vydání stavebního povolení na rozvody veřejného osvětlení v areálu ČOV a na zpevněné plochy v areálu ČOV. Vodovodní přípojka pro areál ČOV, přípojka nn pro areál ČOV a přípojky nn pro čerpací stanice delší než 50 m podléhají ohlášení stavebnímu úřadu. Přípojky do 50 m a oplocení areálu ČOV nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. O stavební povolení na stavební objekty stavby, které jsou vodním dílem, musí stavebník požádat u odboru životního prostředí Městského úřadu Dobruška. Jedná se o tyto stavební objekty nebo části souboru staveb: SO 001 Kanalizace – povodí stoky A, SO 002 Kanalizace – povodí stoky B, SO 003 Čerpací stanice – povodí stoky A, SO 004 Čerpací stanice – povodí stoky B, SO 005 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky A, SO 006 Odbočky pro domovní přípojky – povodí stoky B, SO 007 Přeložky inženýrských sítí ( voda, kanalizace), SO 008 Odstranění stávající kanalizace, SO 102 Čerpací stanice, SO 103 Sdružený objekt, SO 104 Biologický stupeň čištění, SO 105 Měrný objekt na odtoku, SO 106 Spojovací potrubí.

11. Umístění stavby musí být v souladu s podmínkami závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru životního prostředí, ze dne 30.09.2009 pod č.j.: MUD 5199/2009 ZP/IM, kterým byl udělen souhlas k trvalému odnětí pozemku ze ZPF:

- zábor zemědělské půdy bude viditelně vytýčen, aby nedošlo k jeho překročení,
- žadatel zajistí před uskutečněním nezemědělské činnosti, povolené rozhodnutím vydaným podle zvláštních předpisů, provedení skrývky kulturní vrstvy půdy do hloubky cca 38 cm na celé odnímané ploše, tj. 0,1689 ha, na p.č.5676 v k.ú. České Meziříčí,
- s ornici musí být naloženo v souladu s bilancí skrývky
- zemina v množství 473 m<sup>3</sup> ornice a 186 m<sup>3</sup> podorničí bude skryto z celé odnímané plochy,
- skrytá ornice a podorničí v množství 62 m<sup>3</sup> bude uložena na parcele 5676 a po dokončení výstavby bude použita k terénním úpravám,
- ornice a podorničí v množství 580 m<sup>3</sup> bude odvezeno na pozemky, na kterých hospodaří firma ZEMSPOL a.s. České Meziříčí a 411 m<sup>3</sup> zeminy na parcely 5655, 5677, 5678, 5657, 5687 a v množství 169 m<sup>3</sup> na pozemek parc.č. 1674. Na této parcele dojde k rekultivaci pozemku v místě likvidovaného silážního žlabu,
- zemina bude odvezena a rozprostřena na náklady investora,
- žadatel je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt a provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

12. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí dále zohledňovat podmínky vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 18.06.2009 pod zn.: PVZ/09/1547/Si/O:

- křížení a souběhy s vodním tokem budou v souladu s ČSN 752130
- musí být vypracován a vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení povodňový a havarijný plán ČOV,
- oplocení areálu ČOV musí být maximálně průtočné a bez podezdívky nad úrovní stávajícího terénu,
- stávající niveleta terénu musí být v záplavovém území zachována,



- materiál spodní stavby objektu ČOV bude schopen odolat dlouhodobému působení vody. Kóta podlahy přízemí navrženého objektu ČOV bude výškově osazena min. na úroveň hladiny stoleté vody, která je v této lokalitě ve výšce 254,85 m.n.m, systém Bpv,
- s přihlédnutím k imisním standardům přípustného znečištění povrchových vod, kterých musí být dosaženo dle nařízení vlády č.229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.61/2003 Sb. do 22.12.2015 je třeba zaručit v ukazateli  $P_{celk}$  průměrné hodnoty zbytkového znečištění alespoň 1 mg/l,
- současně s povolením ke stavbě bude vydáno povolení k vypouštění odpadních vod. Žádost o vydání tohoto povolení s navrženými hodnotami množství vypouštěných vod (l/s a m<sup>3</sup>/r) a emisních limitů ukazatelů přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod ( přípustné koncentrace „p“, „m“ v mg/l a bilance t/r) bude před vydáním rozhodnutí předložena správci povodí k vydání písemného stanoviska,
- dokončená kanalizace a ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu se schváleným kanalizačním řádem a provozním řádem,
- nepropustnost stávajících a nově vybudovaných stok bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby,
- likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy a tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod,
- veškerá křížení s vodním tokem budou vzhledem k upravenému opevněnému profilu toku provedena protlakem, nejbližší okraj startovací jámy bude umístěn min. 4 m od břehové hrany ,
- v místě křížení požadujeme oboustranné stabilní osazení trvalých označníků max. 0,5 m za břehovou hranou,
- při souběhu kanalizace s tokem musí být zachována odstupová vzdálenost min. 6 m. Pokud to podmínky nedovolí, je nutné jednotlivé lokality předem projednat,
- návrh technického řešení výústních objektů bude odsouhlasen Povodí Labe, státní podnik- provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, 56401 Žamberk,
- u stávajících výústních objektů, které nebudou po vybudování kanalizační sítě funkční, musí být investorem zajištěno jejich odstranění. Způsob odstranění a případná stabilizace dotčeného místa, musí být odsouhlasena správcem toku,
- po ukončení prací budou veškeré dotčené pozemky fyzicky převzaty úsekovým technikem Povodí Labe, státní podnik ( B.Nejedlíková, tel. 602126917),
- z hlediska majetkoprávních vztahů se navrhovaný záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem – závod Hradec Králové, Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku ( číslo jednací) tohoto stanoviska.

13. Žádost o stavební povolení musí být předložena na předepsaném formuláři včetně příloh v něm uvedených ( např. plán kontrolních prohlídek, dokumentace ve trojím vyhotovení, doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu na dotčených pozemcích, závazná stanoviska dotčených orgánů, aktualizovaná vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury atd.).

# Odůvodnění

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, bylo zahájeno územní řízení o umístění souboru staveb.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla přiložena projektová dokumentace vypracovaná společností Pöyry Environment a.s., Technické a inženýrské služby pro vodohospodářskou výstavbu, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, vypracovaná pod zak.č. 3A08049.52.B01 s dokladovou částí, obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury a doklady o projednání s vlastníky pozemků, které jsou záměrem dotčeny a nejsou ve vlastnictví stavebníka. Vzhledem k tomu, že dokladová část neobsahovala všechny listiny prokazující vlastnické právo nebo právu založené smlouvou provést stavbu na dotčených pozemcích, závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, Městského úřadu Dobruška, oddělení rozvoje města, evidence a dokumentace památek, vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy z hlediska kontaktu stavby s melioračními zařízeními v jejich správě, vyjádření Královéhradecké provozní a.s. Hradec Králové o existenci jejich zařízení v zájmovém území stavby a ke způsobu napojení ČOV na veřejný vodovod, rozhodnutí Městského úřadu Dobruška, odboru dopravy a silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro uložení sítí, vyzval stavební úřad žadatele opatřením ze dne 19.10.2009 k doplnění chybějících podkladů a řízení usnesením ze dne ze dne 19.10.2009 přerušil.

Dokladová část dokumentace byla postupně doplňována a před vydáním tohoto rozhodnutí obsahovala tyto listiny:

- a) Plná moc k zastupování Obce České Meziříčí společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,
- b) závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru životního prostředí, ze dne 16.09.2009 pod č.j.: MUD 5199/2009 ZP/IM – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF,
- c) závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru ŽP, ze dne 30.09.2009 pod č.j.: MUO 5199/2009 ZP/IM – změna souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF,
- d) závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru ŽP, ze dne 08.06.2009 pod č.j.: MUO 3342/2009 ZP/JP,
- e) změna závazného stanoviska Městského úřadu Dobruška, odb. ŽP, ze dne 21.10.2009 pod č.j. MUO 5825/2009 ZP/JS,
- f) změna závazného stanoviska Městského úřadu Dobruška, odb. ŽP, ze dne 04.11.2009 pod č.j. MUO 6049/2009 ZP/VS,
- g) vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Dobruška, ze dne 30.07.2009 pod spis.zn.: MUD 4431/2009-OV/RJ-3,
- h) stanovisko oddělení rozvoje města Městského úřadu Dobruška, ze dne 23.10.2009 pod č.j.: MUD 5827/2009 KT/PS,
- i) vyjádření společnosti VODOVODY A KANALIZACE Hradec Králové, a.s. ze dne 22.10.2009 pod zn.: 490/MT-154/2008-SK,
- j) vyjádření Vojenské ubytovací a stavební právy Pardubice ze dne 20.05.2009 pod č.j.: 400-09/JJ-430,
- k) vyjádření Povodí Labe, státního podniku dne 18.06.2009 pod značkou PVZ/09/15475/Si/0,
- l) závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. EIA a IPPC a odd.ochrany přírody a krajiny, ze dne 18.06.2009 pod zn.10056/ZP/2009-Pa,Ns,
- m) sdělení k oznámení podlimitního záměru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, odd. EIA a IPPC ze dne 10.08.2009 pod zn. 15133/ZP/2009-Pa,

- n) souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.06.2009 pod č.j.: HSHK/RK-466/OP-2009/b,
- o) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 11.06.2009 pod zn.: RK19543/2009/2/HOK.RK/Li,
- p) vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 04.06.2009 pod zn.: 001022438256,
- q) vyjádření Muzea a galerie Orlických hor ze dne 03.06.2009,
- r) vyjádření Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne 29.7.2009 pod č.j.: 2009/2214/KVSH,
- s) stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10.09.2009 pod značkou 400-09/JJ-546,
- t) vyjádření společnosti International Power Opatovice, a.s. ze dne 27.05.2009 pod značkou 123/09,
- u) vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 26.05.2009 pod č.j.: 62203/09/CHK/VV0,
- v) Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odb. dopravy a silničního hospodářství, ze dne 25.05.2009 pod č.j. MUD 3313/2009,
- w) Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání č. 95/09 Městského úřadu Dobruška, odb. dopravy silničního hospodářství, ze dne 04.11.2009 pod č.j. MUD 5835/2009 OD/J.N,
- x) Rozhodnutí o povolení zvláštního úživní místní komunikace, Obec České Meziříčí, ze dne 03.11.2009 pod č.j.400-09/JJ-673,
- y) Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, ze dne 22.10.2009,
- z) Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy Pozemkového úřadu Rychnov nad Kněžnou ze dne 21.01.2009 pod č.j. PÚ 222/09 MY,
- aa) Doklady o jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví investora.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům opatřením ze dne 27.10.2009 doporučeně do vlastních rukou na doručenkou a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona. Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Opočno a to jak v tištěné podobě, tak i způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu České Meziříčí. Datum vyvěšení a sejmutí vyhlášky s potvrzením o vyvěšení a sejmutí je uvedeno na příslušném vyhotovení, založeném u spisu stavebního úřadu. Stavební úřad současně k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne 27.11.2009. V oznámení stavební úřad upozornil na to, že podle § 89 odst.1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto a že k závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se podle § 89 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží. Žadatel byl vyzván k tomu, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, který je předmětem územního řízení o umístění stavby. Byl upozorněn na to, že informace musí být ponechána na místě až do doby veřejného ústního jednání a že součástí informace musí být grafická část, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Žadatel byl upozorněn i na důsledky nesplnění uvedené povinnosti. O splnění této povinnosti se stavební úřad přesvědčil při ústním jednání.

Okruhem účastníků řízení o žádosti se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby jsou vedle žadatele osobami, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které mohou být

rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní zákon, který by okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve vztahu ke správnímu řádu, je stavební zákon, který v § 85 vymezuje okruh účastníků územního řízení. Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska §27 odst. 1 a odst.2 přiznal následující postavení. Žadatel je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu. Ostatní účastníci řízení, tedy vlastníci stavbou dotčených pozemků a pozemků sousedních s těmito pozemky a vlastníci dotčené technické a dopravní infrastruktury, mají dle úsudku stavebního úřadu, postavení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst.2 správního řádu. Jiným fyzickým nebo právnickým osobám stavební úřad postavení účastníka řízení nepřiznal.

O průběhu veřejného ústního jednání byl sepsán protokol. Z něho vyplynuly některé drobné úpravy tras zemních kabelových přípojek nízkého napětí pro přečerpací šachty splaškové kanalizace. V průběhu ústního jednání, v jehož rámci bylo provedeno i ohledání v místě šachty ČS B 3, bylo dohodnuto, že kabelová přípojka nn pro tuto šachtu bude vedena pouze po pozemcích parc.č. 719/3 a parc.č. 159 v k.ú. České Meziříčí a zemní kabelová přípojka nn pro ČS A 5 bude vedena pouze po pozemku parc.č. 762 v k.ú. České Meziříčí.

V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost z hledisek uvedených v §90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací ( ÚPSÚ České Meziříčí), s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních zákonů.

Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. V rozhodnutí zohlednil pouze ta závazná stanoviska dotčených orgánů, která se týkala umístění stavby nebo dokumentace pro stavební řízení. Podmínky pro provedení stavby budou zohledněny v podmínkách stavebního povolení.

Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, správním řádem, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

## P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst.1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo je činí a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení mohl obdržet jeden stejnopis.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

### **Příloha pro žadatele ( obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):**

- 3 x ověřený situační výkres 1 : 1000 ( části 1.-3.)

**Příloha pro Obecní úřad České Meziříčí ( obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):**

- 3 x ověřený situační výkres 1 : 1000 ( části 1.-3.)

**Ing.Dalibor Štěpán  
ved.odboru výstavby**

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Opočno a Obecního úřadu České Meziříčí po dobu 15 dnů. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

**Vyvěšeno dne :**

**Sejmuto dne:**

**Razítko, podpis:**

**Doporučeně do vlastních rukou na doručenkou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona:**

Obec České Meziříčí, zastoupená na základě plné moci společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČ 48172898, se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, 500 03 Hradec Králové

**Dále obdrží doporučeně na doručenkou dotčené orgány:**

HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n.Kn., 516 01 Rychnov n.Kn.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov n.Kn.

Městský úřad Dobruška, odb. ŽP, 518 01 Dobruška

Městský úřad Dobruška, odb. správy majetku města, 518 01 Dobruška

Městský úřad Dobruška, odb. dopravy a siln.hosp., 518 01 Dobruška

Městský úřad Dobruška, Úřad územního plánování, 518 01 Dobruška

Krajské ředitelství POLICIE Východočeského kraje, územní odbor vnější služby Rychnov n.Kn., dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 1 Rychnov n.Kn.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

**Doporučeně:**

Obecní úřad České Meziříčí (k vyvěšení)

**Na vědomí:**

Obec České Meziříčí

